



Schola Europaea  
Ecole européenne de Bruxelles 1

## Questions réponses

### Question 1 :

Dans le cadre du marché portant la référence n° EEBI/2023/0004 : *Service de maintenance et dépannage des installation H.V.A.C. de l'Ecole européenne Bruxelles 1*

*Le chef de chantier doit-il nécessairement être diplômé A1 ou un niveau A2 avec une expérience probante peut également être suffisant ?*

### Réponse 1 :

Bonjour, dans les « critères de sélection - capacité technique et professionnelle », au niveau du critère T3 il est demandé en niveau minimal de capacité :

« Le soumissionnaire dispose d'au moins un directeur de chantier responsable du contrat. Il devra en outre justifier avoir une formation de base (diplôme A1), une expérience avec un système de régulation et télégestion, une expérience de 5 ans dans la gestion des installations HVAC, une expérience dans la gestion d'économie d'énergie. »

Un diplôme A1 a été demandé comme niveau minimal de capacité en raison de la complexité du site.

L'Ecole ne peut donc pas accepter un niveau A2 pour le directeur de chantier, même avec une expérience probante. Celui-ci devra avoir un diplôme A1 avec en plus une expérience avec un système de régulation et télégestion, une expérience de 5 ans dans la gestion des installations HVAC, une expérience dans la gestion d'économie d'énergie.