



Schola Europaea
Ecole européenne de Bruxelles 1

EEBI/2025/021

**Contrôle du système de détection incendie, intrusion et gaz pour l'école européenne de
Bruxelles 1**

Questions et réponses

Date de publication : 19 février 2026

Question 1

Dans le cadre du marché mentionné en objet, j'aurai une question concernant le remplacement des détecteurs optiques suivant la norme NBNS21-100.

Pouvez-vous confirmer que le remplacement des détecteurs optiques tous les 5 ou 8 ans n'est pas prévu au marché ?

Réponse 1 :

Bonjour, nous confirmons que cela n'est pas prévu.